



IGNALINOS
ATOMINĖ
ELEKTRINĖ

IŠŠŪKIAI ŠIANDIEN.
ATSAKOMYBĖ AMŽIAMS

EPA/HEPA, AEROZOLINIAI FILTRAI



ACCREDITED
MSCB-113



ISO 9001:2015
GKLT-0199-QC

2023-09-20



Ignalinos AE eksploatacijos
nutraukimo veikla yra bendrai
finansuojama Europos Sąjungos

EPA/HEPA FILTRAI

KUR NAUDOJAMI

- IAE pastatų stacionariose ventiliacijos sistemose
- Oro filtravimo įrenginiuose

FILTRŲ ĮVAIROVĖ

- Filtravimo efektyvumas (nuo E11 iki H14)
- Gabaritai
- Slėgių perkryčiai
- Oro srauto praleidžiamumas
- Rėmelio (korpuso) medžiaga

METINIS POREIKIS

Prekės yra nuolatinio poreikio

Planuojamas metinis poreikis ~300-400 vnt./metus

- Atliekamų darbų pobūdis, ciklą dažnumas
- Oro sąlygos (drėgmė/sausas oras)

AEROZOLINIAI FILTRAI

KUR NAUDOJAMI

IAE pastatų specialiose ventiliacijos sistemose (į jas patenka oras ir iš reaktorių šachtų bei būgnų-separatorių patalpų)

KONFIGŪRACIJA

Filtravimo efektyvumas – H13 (pagal LST EN 1822 standarto reikalavimus)

- Vienos pakopos – be priešfiltrio (be grubaus valymo filtro)
- Dviejų pakopų – su priešfiltriu (su grubaus valymo filtru)

POREIKIS

Prekės yra nuolatinio poreikio

Planuojamas metinis poreikis ~ 300 vnt./metus ($\pm 20-30\%$).

* Atliekamų darbų pobūdis

* Oro užterštumas, drėgmė

SSP, KUP (reikalavimai)

KAS YRA SSP?

SSP – saugai svarbus produktas (prekė)

KAS YRA KUP?

KUP – kokybės užtikrinimo planas, rengiamas, kai perkamas SSP.

Jei siūloma standartinė, serijinės gamybos prekė, reikalavimas rengti KUP netaikomas (derinama su užsakovu, pateikiami dokumentai).

REIKALAVIMAI KUP

VĮ IAE saugai svarbių produktų tiekėjų ir subtiekiųjų vertinimo bei jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4

Elektrinės g. 12/1
Drūkšinių k. 31152
Visagino sav. Lietuva

Valstybės įmonė
Ignalinos atominė elektrinė
www.iae.lt

Telefonas +370 386 28985
Faksas +370 386 24396
El. paštas iae@iae.lt

2023-09-20



Ignalinos AE eksploatacijos
nutraukimo veikla yra bendrai
finansuojama Europos Sąjungos